

FICHA TÉCNICA

Extintor 5Kg CO2 (89B-C)
Marca MHI Ref. 251007



Referência	2510075
Medidas	Altura: 770mm Diâmetro: 136mm
Peso	8,37 Kg
Temperatura	-30°C / +60°C
Pressão de Prova	250 Bar
Eficácia	89B

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Conjunto constituído por: garrafa/cilindro modelo JX/CN; válvula modelo 02-248-757; Pressão de Teste (Pt): 250 bar - Pressão máxima admissível (PS): **170 bar** - Temperatura mínima/máxima admissível (TS): - -30°C / 60°C, Fluido: CO2 (grupo 2) - Volume: 7,5 L - Classe de risco: III **Não expor o equipamento à intempérie sem a devida protecção.**

Prova Hidráulica: Cada 10 anos de vida do extintor. **Vida útil:** Renovada a 10 anos com a p.h.

Difusor: Apresenta difusor em plástico com uma anilha branca de vedação. **Válvula c/disco de**

Segurança: O tipo de material utilizado é em latão e o disco de segurança, tem uma capacidade de ruptura aos +190BAR



Líquidos inflamáveis.
Petróleo, óleos, gorduras,
solventes, tintas, etc.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Retirar a cavinha de segurança. Premir o gatilho da válvula. Atacar o fogo por cima das chamas. Manter o extintor na vertical, não use o extintor em temperaturas fora dos limites (-30°C a +60°C). Recarregar depois de uso total ou parcial. Verificar periodicamente o aparelho. Usar na manutenção peças originais conforme o modelo. Agente Extintor Dióxido de Carbono **CO2**. Carga do agente extintor 2kg (ter em conta as tolerâncias de 0 a -5). Certificado Modulo B pela SGS Portugal **CE1155**, Nº PTC16.00971.5046. Certificado Conjunto Marcação CE: B+C2. Relatório de Acreditação para as Classes Fogos: Laboratório C.T.M, relatório número 46/15, acreditado pela ENAC. Organismo Certificado: SGS Portugal SA, Sede Organismo Notificado Nº 1155, SGS Portugal, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, 1600-604 Lisboa.

IMP 237 2022.01.01

